

「環境資源ギャラリー 可燃ごみ積替施設運転管理業務委託」に係る公募型プロポーザル

質 問 回 答

	資料名	該当頁	項 目	質 問	回 答
1	発注仕様書	1	第1章 総則 第1節 事業概要 5 履行期間	「契約締結の翌日から令和7年3月31日までは委託準備期間とし、」とありますが、準備期間中に現在の運転管理業者からの各機器の操作方法、整備履歴等の業務引継ぎが行われるとの認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	発注仕様書	3	第1章 総則 第2節 計画主要目 5 公害防止基準	環境測定等の分析業務は本業務に含まれるのか、別途、貴組合または他の運転管理業者にて実施されるのか、ご教示下さい。	本業務には、環境測定等の分析業務は含みません。ただし、公害防止基準を遵守した運転管理業務を行うこととします。
3	発注仕様書	14	第4章 維持管理業務 第4節 清掃	本業務における清掃の範囲をご教示下さい。 また、清掃に関しては床面ワックス塗布、窓ガラス清掃、植栽管理は含まれないとの認識で宜しいでしょうか。	清掃範囲は、作業現場周辺や関連設備及び運営事業者が使用する部屋等の日常的な清掃とします。なお、床面ワックス塗布、窓ガラス清掃、植栽管理は含みません。